



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.479
VÁLIDO**

Validade: 29/11/2029

Nº. do Processo: 19966.207447/2024-11

Produto: Importado

Equipamento: LUVA ISOLANTE DE BORRACHA

Descrição: Luva Isolante de Borracha Natural. Comprimento: 16". Categorias: A, H, Z, C. Classe 3. Resistência: 26500V. Tensão de ensaio: 30.000 V. Fabricado por imersão.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

Restrições/Limitações: TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 3: 26.500V.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO COM BASE NO ANEXO B DO ANEXO III-A DA PORTARIA MTP Nº 672, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. II) Verifique a manutenção da certificação em <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx> ou junto ao Organismo de Certificação do Produto - OCP responsável pela avaliação do equipamento. III) Especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Etiqueta.

Referências: KLI.LVBCL3

Tamanhos: 8/8,5/9/9,5/10/10,5/11/11,5/12

Cores: Preta.

Normas técnicas: IEC 60903:2014

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade CE-LIB/ICEPEX-I 00013-25-5

Laboratório: OCP 0046 - Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

Empresa: FULL SAFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

CNPJ: 17.332.437/0001-25 **CNAE:** 4781 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: FAUSTINO BIZETTO 101 MZNINO01

Bairro: AREA INDUSTRIAL - 3

CEP: 13230800

Cidade: CAMPO LIMPO PAULISTA

UF: SP